



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Курганинского района**

ул. Гастелло, д.33, г. Курганинск, 352430  
Телефон: 3-15-43 Факс: 3-15-43 (код 86147)

21.01.2021 № 17-9-29-56/567

На № б/н от 20.01.2021

Заведующей  
МАДОУ № 25  
И.Г. Дидурик

Сообщаю о том, что декларация пожарной безопасности на объект защиты МАДОУ № 25 – здание детского сада (Ф 1.1) расположенный по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Олимпийская, 1 зарегистрирована в ОНДиПР Курганинского района под номером 03-227-501-ТО-00280 от 21.01.2021 года.

Начальник отдела  
Курганинского района  
майор внутренней службы

А.В. Анпилов

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Курганинского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

## Заявление о регистрации декларации пожарной безопасности

Прошу зарегистрировать декларацию пожарной безопасности для основного здания А;49;50 в лит. а; 51;52 в лит а1, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25, по адресу: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Олимпийская,1.

Номер государственной регистрации юридического лица: 11423300022;  
Идентификационный номер налогоплательщика: 2339022233;

Свидетельства о государственной регистрации права: 23-АМ № 351782 от 05.02.2014

Заведующая МАДОУ №25 Дидурик И.Г.  
(должность, фамилия, имя, отчество)



**Зарегистрирована**

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Курганинского района  
Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
Регистрационный № 03-227-501-ТО-00280  
« 21 » января 2021 г.

**Декларация пожарной безопасности**

Настоящая декларация составлена в отношении основного здания (А;49;50 в лит. а; 51;52 в лит а1)  
(Ф 1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов  
престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных  
организаций с наличием интерната и детские организации, Муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25.

Собственник объекта защиты: Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения детского сада № 25.

Свидетельства о государственной регистрации права: 23-АМ № 351782 от 05.02.2014

Номер государственной регистрации юридического лица: 11423300022;

Идентификационный номер налогоплательщика: 2339022233;

Место нахождения объекта защиты: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул.

Олимпийская,1.; тел/факс: +7(86147)26120; эл. адрес: madou25.detskiysad@mail.ru;

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального  
ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности:

Основного здания (А;49;50 в лит. а; 51;52 в лит а1) - год постройки- 2013г.



| № п/п | Наименование раздела  |   |  |
|-------|---|---|--|
| 1.    | Характеристика объекта защиты   |   |  |
|       |   | Наименование параметра  | Значение параметра   |
| 1.1   | Степень огнестойкости:  |   | II   |
| 1.2   | Класс конструктивной пожарной опасности:  |   | C0   |
| 1.3   | Класс функциональной пожарной опасности:  |   | Ф 1.1  |
| 1.4   | Высота здания:  |   | 3 м.   |
| 1.5.1 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания:   |   | 519,6 кв.м   |
| 1.6   | Объем здания:   |   | 1558,8 куб. м  |
| 1.7   | Количество этажей:  |   | 1  |
| 1.8   | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  |   | X  |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  |   | Система автоматической пожарной сигнализации-аналоговая;<br>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре- III типа;<br>ВПВ- не предусмотрено; |
| 2.    | <p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты:</u><br/>         проведена согласно ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».<br/>         Расчетная величина пожарного риска для здания МАДОУ № 25 г.Курганинска, составляет <math>5,878 \cdot 10^{-8}</math>. Рассчитанные значения не превышают нормативного значения <math>1 \cdot 10^{-6}</math>, таким образом, условие безопасности выполняется.</p> |   |  |
| 3.    | <p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u><br/>         На основе собственной оценки, ущерб имуществу третьих лиц оценивается в 10 000 (пятьдесят тысяч) рублей.</p>  |   |  |
| 4.    | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты  |   |  |
|       | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется  |
| 4.1   | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | СП 1.13130.2020 п. 4.3.<br>Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 65  | Выполняется<br>Выполняется   |
| 4.2   | Наружное противопожарное водоснабжение  | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68   | Выполняется  |
|       |   | СП 1.13130.2020 п. 5.2<br>Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 410, п. 411 п. 413.  | Выполняется<br>Выполняется   |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  | п. 410, п. 411 п. 413.   |  |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники  | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 п. 6, ст. 90<br>Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71.   | Выполняется<br>Выполняется                               |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88 ч. 1, 19, ст. 134 ч. 1-8, 12, ст. 136, ст. 137.<br>СП 2.13130.2012 п. 6.7.10.<br>СП 4.13130.2013 пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6.   | Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется                |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 53, ст. 89.<br>Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 33<br>СП 1.13130.2020 п. 4.2.5, п. 4.2.6, п.4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.3.4, п. 4.4.6, п. 5.4.11, п. 5.4.13, п. 5.4.14, п. 5.4.15, п. 5.4.20,   | Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется                |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90.<br>Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17, п. 49.  | Выполняется<br>Выполняется                               |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 84, ст. 91, ст. 103.<br>Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54, п. 55.<br>СП 1.13130.2020 п.1.2, п. 13.1.11, п. 13.3.1, п. 13.3.4, п. 13.3.12, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.13.3, п. 13.14.5, п. 13.15.3, п. 13.15.7, п. 13.15.13, п. 15.1, п. 15.2.<br>СП 6.13130.2013 п. 4.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.14 | Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 82.<br>СП 7.13130.2013 п. 6.24.   | Выполняется<br>Выполняется                               |



|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     | развития   |   |   |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105.<br>Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 67, п. 13, п. 12, п. 21, п. 22, п. 32, п. 33, п. 35, п. 56, п. 60,61, п. 394, п. 400, п. 402, п. 403, п. 406, п. 407.<br>СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1 | Выполняется<br><br>Выполняется<br><br>Выполняется |

**Настоящая декларация разработана:**

Заведующая МАДОУ №25 Дидурик И.Г.  
(должность, фамилия, имя, отчество)



(Подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Курганинского района**

Заведующей  
МАДОУ № 25

И.Г. Дидурик

ул. Гастелло, д.33, г. Курганинск, 352430  
Телефон: 3-15-43 Факс: 3-15-43 (код 86147)

03.07.2020 № 371-9-29-56/567

На № 247 от 03.07.2020

Сообщаю о том, что декларация пожарной безопасности на объект защиты МАДОУ № 25 – здание детского сада (Ф 1.1) расположенный по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Олимпийская, 1 зарегистрирована в ОНДиПР Курганинского района под номером 03-227-501-ТО-00269 от 03.07.2020 года.

ВрИО начальника отдела  
Курганинского района  
подполковник внутренней службы

А.С. Коваленко

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

## Заявление о регистрации декларации пожарной безопасности

Прошу зарегистрировать декларацию пожарной безопасности для основного здания А;49;50 в лит. а; 51;52 в лит а1, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25, по адресу: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Олимпийская, 1.

Номер государственной регистрации юридического лица: 11423300022;  
Идентификационный номер налогоплательщика: 2339022233;

Свидетельства о государственной регистрации права: 23-АМ № 351782 от 05.02.2014

Заведующая МАДОУ №25 Дидурик И.Г.  
(должность, фамилия, имя, отчество)



|   |                  |
|---|------------------|
| « _____ »<br>листов   | Вх. № <u>247</u> |
| « <u>03</u> » <u>07</u> 20 <u>20</u> г.                                 |                  |
| ОНД Курганинского района<br>УНД ГУ МЧС России по<br>Краснодарскому краю |                  |



**Зарегистрирована**

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Курганинского района  
Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
Регистрационный № 03-227-501-ТО-00269  
« 03 » июля 2020 г.

**Декларация пожарной безопасности**

Настоящая декларация составлена в отношении основного здания (А;49;50 в лит. а; 51;52 в лит а1)  
(Ф 1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов  
престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных  
организаций с наличием интерната и детские организации, Муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25.

Собственник объекта защиты: Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения детского сада № 25.

Свидетельства о государственной регистрации права: 23-АМ № 351782 от 05.02.2014

Номер государственной регистрации юридического лица: 11423300022;

Идентификационный номер налогоплательщика: 2339022233;

Место нахождения объекта защиты: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул.  
Олимпийская,1.; тел/факс: +7(86147)26120; эл. адрес: madou25.detskiysad@mail.ru;

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального  
ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности:

Основного здания (А;49;50 в лит. а; 51;52 в лит а1) - год постройки- 2013г.

| № п/п | Наименование раздела   |   |  |
|-------|--|---|--|
| 1.    | Характеристика объекта защиты  |   |  |
|       |  | Наименование параметра  | Значение параметра   |
| 1.1   | Степень огнестойкости:   |   | III  |
| 1.2   | Класс конструктивной пожарной опасности:   |   | C0   |
| 1.3   | Класс функциональной пожарной опасности:   |   | Ф 1.1  |
| 1.4   | Высота здания:   |   | 3 м.   |
| 1.5.1 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания:  |   | 519,6 кв.м   |
| 1.6   | Объем здания:  |   | 1558,8 куб. м  |
| 1.7   | Количество этажей:   |   | 1  |
| 1.8   | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   |   | X  |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   |   | Система автоматической пожарной сигнализации-аналоговая;<br>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре- III типа;<br>ВПП- не предусмотрено; |
| 2.    | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты:</u><br/>         проведена согласно ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».<br/>         Расчетная величина пожарного риска для здания МАДОУ № 25 г.Курганинска, составляет <math>5,878 \cdot 10^{-8}</math>. Рассчитанные значения не превышают нормативного значения <math>1 \cdot 10^{-6}</math>, таким образом, условие безопасности выполняется.</p> |   |  |
| 3.    | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u><br/>         На основе собственной оценки, ущерб имуществу третьих лиц оценивается в 10 000 (пятьдесят тысяч) рублей.</p>  |   |  |
| 4.    | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты   |   |  |
|       | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется  |
| 4.1   | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП 4.13130.2013 п. 4.3.<br>Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 74   | Выполняется<br>Выполняется   |
| 4.2   | Наружное противопожарное водоснабжение   | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68<br>СП 8.13130.2009 п. 5.2<br>Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 481, п. 482, п. 483, п.486.                              | Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется  |



|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники  | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 п. 6, ст. 90<br>Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 75.   | Выполняется<br>Выполняется                               |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88 ч. 1, 19, ст. 134 ч. 1-8, 12, ст. 136, ст. 137.<br>СП 2.13130.2012 п. 6.7.10.<br>СП 4.13130.2013 пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6.  | Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется                |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 53, ст. 89.<br>Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 23, п. 33, п. 36, п. 37, п. 38, п. 39, п. 43<br>СП 1.13130.2009 п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.2.10, п. 5.2.12, п. 5.2.13, п. 5.2.14, п. 5.2.15, п. 5.2.16, п. 5.2.17, п. 5.2.19, п. 5.2.20, п. 5.2.21, п. 5.2.23, п. 5.2.27. | Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется                |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90.<br>Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 24, п. 56.  | Выполняется<br>Выполняется                               |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 84, ст. 91, ст. 103.<br>Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61, п. 62, п. 63.<br>СП 5.13130.2009 п.1.2, п. 13.1.11, п. 13.3.1, п. 13.3.4, п. 13.3.12, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.13.3, п. 13.14.5, п. 13.15.3, п. 13.15.7, п. 13.15.13, п. 15.1, п. 15.2.<br>СП 6.13130.2013 п. 4.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.14  | Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования   | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 82.  | Выполняется  |



|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     | противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 7.13130.2013 п. 6.24.   | Выполняется                               |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим   | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105.<br>Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 2, п. 3, п. 4, п. 6, п. 7, п. 12, п. 17.1, п. 21, п. 22, п. 30, п. 31, п. 32, п. 40, п. 40.1, п. 42, п. 64, 65, п. 70, п. 71, п. 461, п. 462, п. 468, п. 470, п. 471, п. 474, п. 475, п. 478, п. 480.<br>СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1 | Выполняется<br>Выполняется<br>Выполняется |

**Настоящая декларация разработана:**

Заведующая МАДОУ №25 Дидурик И.Г.  
(должность, фамилия, имя, отчество)



" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.